

Gudenådalens Energiselskab Amba

Fjernvarmedeklaration 2022

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	42%
---	------------

Miljødeklaration:

Emmissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	44,7 kg/GJ	160,9 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	157,4 g/GJ	566,8 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,6 g/GJ	2,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	44,9 kg/GJ	161,5 g/kWh
Udledning af SO ₂	0,5 g/GJ	1,7 mg/kWh
Udledning af Nox	44,3 g/GJ	159,5 mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Gudenådalens Energiselskab Amba
CVR-nr.	17256319
Adresse	Realskolevej 18, 8850 Bjerringbro
Telefon	8668 1422
Mail	info@gues.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk






Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering  Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

